

(別紙様式 3 6 - 1)

1 級火薬庫「保安検査」事前調査票

作成者職・氏名 _____

連絡先電話番号 _____

事業所名		代表者職・氏名		
事業所所在地				
電話番号		ファックス番号		
取扱保安責任者	資格	正 (甲 ・ 乙)	副 (甲 ・ 乙)	代理 (甲 ・ 乙)
	氏名			
1 級火薬類の所在地				
1 級火薬庫	許可火薬類の種類	許可貯蔵量 kg	定期自主検査実施日	
号棟			年度	
			第 1 回 年 月 日	
号棟			第 2 回 年 月 日	
号棟				
号棟				
第 1 種保安物件名	第 2 種保安物件名	第 3 種保安物件名	第 4 種保安物件名	
法定保安距離	法定保安距離	法定保安距離	法定保安距離	
申請書面保安距離	申請書面保安距離	申請書面保安距離	申請書面保安距離	
実測保安距離	実測保安距離	実測保安距離	実測保安距離	
検査項目	省令等	検査基準	判定基準	自己点検結果
位置	規則 2 4 条 1 号	湿地を避けた位置とする。	地盤の湿気の状態を確認すること。	適 ・ 否
構造	同 2 4 条 2 号	平屋建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロック造、石造で基礎は堅牢高位とし排水に留意する。	ヒビ割れ、風化等がないこと。基礎が露出していないこと。排水溝の詰まりがないこと。	適 ・ 否
壁厚	同 2 4 条 3 号	鉄筋コンクリート造の場合は 1 5 釐以上、煉瓦造、コンクリートブロック造、石造の場合は 2 0 釐以上。	実測する。	適 ・ 否
検査項目	省令等	検査基準	判定基準	自己点検結果
扉	同 2 4 条 4 号	火薬庫の入口の扉は、外扉が耐火扉である二重扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。	外扉は厚さ 3 mm 以上の鉄板とすること。 内扉、外扉及び外扉の錠は、日本産業規格 K4832 (2018) 火薬類の盗難防止設備の要求事項の各基準に適合すること。 内扉及び外扉はそれぞれ錠を使用すること。	適 ・ 否
窓	同 2 4 条 5 号	窓を設ける場合は、地上から 1.7 釐の高さ、直径 1 釐以上の	窓ガラス、防火扉の破損がないこと。	適 ・ 否

		鉄棒を10釐以下間隔ではめ込む。内方に不透明のガラス引戸、外方に外から容易に開かない防火扉とする。		
床高 通気孔	同 2 4 条 6 号	床高は地盤面から30釐以上。床に3個以上の通気孔を設け、金網を張る。(幅20釐以上の通気孔には約5釐間隔で直径1釐以上の鉄棒をはめ込む。)	床面の破損がないこと。 通気孔の金網破損がないこと。	適 ・ 否
床面	同 2 4 条 7 号	床面は板張りで鉄類を表さない。	床板の割れ、釘の浮きがないこと。	適 ・ 否
換気孔	同 2 4 条 8 号	金網張り、火薬庫の大きさにより天井に1個以上、両つまに各1個付ける。	換気孔の金網の破損がないこと。	適 ・ 否
暖房	同 2 4 条 9 号	暖房の設備を設けた場合は温水以外のものは使用しない。	温水以外の熱源を使用していないこと。	該当無し 適 ・ 否
照明	同 2 4 条 1 0 号	照明を設けた場合は防爆式電灯、配線は金属線ピ工事、金属管工事、がい装ケーブル工事とする。自動遮断器、開閉器は庫外に設置する。	防爆式電灯であること。 スイッチ等は庫外にあること。	該当無し 適 ・ 否
屋根	同 2 4 条 1 1 号	木造、屋根の外表面は金属板・スレート板・瓦等の不燃物とする。	雨といの破損、詰まりがないこと。 雨もりがないこと。	適 ・ 否
検査項目	省令等	検査基準	判定基準	自己点検結果
避雷装置	同 2 4 条 1 2 号	避雷装置を設ける。	平成27年経済産業省告示第145号の基準に適合していること。	適 ・ 否
警戒・消 火設備	同 2 4 条 1 4 号	警戒札及び貯水槽の設置、境界に沿って2m以上の空地を設け、境界に有刺鉄線等を張る。	警戒札(「煙火火薬庫」「火気厳禁」等)は明確であること。空地に燃えやすいものが堆積していないこと。十分な消火用水と消火用器具は整然と用意されていること。	適 ・ 否
盗難防止 措置	同 2 4 条 1 5 号	天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。	日本産業規格 K4832(2018)火薬類の盗難防止設備の要求事項 3.3 火薬庫の天井裏又は屋根に張る金網の基準に適合する金網を設置すること。	適 ・ 否
警鳴装置	同 2 4 条 1 6 号	警鳴装置を設置する。(見張り人を常時配置した場合はこの限りでない。)	日本産業規格 K4832(2018)火薬類の盗難防止設備の要求事項 3.4 火薬庫及び庫外貯蔵所に用いる自動警報装置の基準に適合する警鳴装置を設置すること。	適 ・ 否

◆ 土堤

検査項目	省令等	検査基準	判定基準	自己点検結果
位置	同 3 1 条 1 号	土堤の内壁の堤脚から棟の外壁まで1.5m以上の距離においてできるだけ接近して構築する。	堤脚と外壁との間の距離を確認すること。	適 ・ 否
出入口	同 3 1 条 2 号	切通しによる出入口の場合は、平面図において棟の本屋から外方に引いたすべての直線が土堤の頂上の線と交さする。	当該工室又は火薬庫等が見通して見えないこと。	適 ・ 否
	同 3 1 条 3 号	トンネルによる出入口の場合は、平面図において棟の外壁からトンネルの方に引いたすべての直線がトンネルの壁の線と交さする。	当該工室又は火薬庫が見通して見えないこと。	適 ・ 否
検査項目	省令等	検査基準	判定基準	自己点検結果
勾配等	同 3 1 条 4 号	土堤は4.5度以下の勾配とする。 高さは煙火火薬庫の場合は軒高(1.5m未満の場合は1.5m)、その他の火薬庫及び一時置場にあつては屋頂の高さ以上とする。 頂部の厚さは1m以上とする。	構造が許可を受けずに変更されていないこと。	適 ・ 否
土留め	同 3 1 条 5 号	土堤の堤脚をやむを得ず土留めするときは、土堤の高さの1/3以下とする。 内面の土留めの材料は、爆発の際、軽量の飛散物となるものを使用(煙火火薬庫の場合は除く)。	土留めの腐朽等がないこと。 木材、プラスチック剤、軽量骨材を使用したものであること。	適 ・ 否
通路	同 3 1 条 6 号	2棟以上が隣接し、中間土堤を兼用する場合は、この土堤に通路を設けない。	構造が許可を受けずに変更されていないこと。	適 ・ 否
土堤面	同 3 1 条 7 号	土堤面に芝草類又はセメントモルタルで被覆する。	芝草が剥けていないこと。 枯草がないこと。	適 ・ 否