

単 独 処 理 浄 化 槽 保 守 点 検 票

社 名  
T E L

管 理 者 様

保守点検日	年 月 日	管理者氏名	印	No.	気温	浄化槽	印					
建物用途	第 回	住 所		天候 晴 曇 雨 雪	℃	管理士						
実使用人員	時 分			市 町 番地	腐敗・分離接触ばっ気メーカー							
放流先 側溝・河川・用水 ( )		設置場所		市 町 番地	浄化槽 形式 規模	ばっ気・分離ばっ気 m <sup>2</sup> 人槽						
	流入管系	放流管系	ばっ気室 (槽)	D	mg/l	S V	%					
異物の付着	有無	有無		O	mg/l		%					
こう配	良否	良否			mg/l		%					
接続部の状況	良否	良否		(返送 S V %)								
異水の流入	有無	有無		p H	水温 °C							
スクリーンが目づまり・閉塞	有 無			色相黄茶灰黒	臭気強弱微							
砂留・沈砂槽堆積量	多 中 少			固液分離状態	良 否							
異物の流入	有 無			泡の発生	有 無							
槽の水平	良 否			旋回流の状態	均 不均							
漏水 ( )	有 無			散気・攪拌 (つまりからみ)	有 無							
周囲の状況	スラブ・マンホール	良 否	単ば純気	異物の流入・密着	有 無	接 触 ば っ 気 室 ( 槽 ) 回 転 板	第1	mg/l	透 度	ポンプ等	調 整	放 流
	通気状況	良 否		ばっ気・攪拌調整	良 否		第2	DO mg/l	視 度	自動装置	良 否	良 否
	槽上の器物	有 無		浮遊物(にごり)	有 無		第3	mg/l	度	ポンプ状況	良 否	良 否
	臭気・騒音	有 無		異物の付着	有 無		p H		水温 °C	電 流	A A	
使用洗浄水量	多 適 少		散水状況	均 不均	臭気 色		散気状況	良 否	消 泡			
腐敗・沈殿分離・二階タンク	スカムの生成量	cm	散水ろ床	異物の付着	有 無		泡の発生	有 無	スカム生成	多 少 無	良 否	
	汚泥の堆積量	cm		ろ床の閉塞	有 無		散気装置つまりからみ	有 無	流量調整			
	2室以後のスカム			樋の状況	良 老朽		旋回流の状況	均 不均			良 否	
	2室以降の汚泥			衛生害虫	有 無		接触材の状況	良 否	貯留濃縮槽スカム	多 中 少		
	予備ろ過槽状況	良 否		流水状況	均 不均		生物膜の状況	良 弱 否	水温・外観	°C		
	排気筒の状況		異物の付着	有 無	はく離汚泥状況	多 少 無	臭	強 弱 微				
	導入部の状況	良 否	隔壁の状況	良 老朽	堆積汚泥	多 少 無	p H					
	移流部の状況	良 否	生物膜の状況	良 中 弱	逆洗・移送状況	良 済 不要	透 視 度	度 度				
	スロット・ハッフル状況	良 否	汚泥の沈積	有 無	回 転 速 度		亜硝酸反応	+ -				
	沈殿室浮上物	有 無	衛生害虫	有 無	スカムの生成	多 中 少 無	残留塩素	+ - mg/l				
衛生害虫	有 無	地下砂ろ過状況	良 弱	越流ぜきの水平	均 不均	塩素イオン	mg/l					
流水	透視度	度・p H	地下浸透状況	良 弱 否	異物の付着	有 無	結 果					
	臭気	強 弱 微			移送装置状況	良 否	おおむね 適・適・清掃・改善要す					
補修・改善・注意・事務連絡事項												

※☑がある場合は、弊社に御連絡ください。ご説明します。

A調整済 B修理済 C交換済 D除去済 E洗浄済 F改善要す G調整要す

※異常を感じたら速やかに連絡下さい。 ※機器の電源は異常時以外切らないで下さい。 ※この点検票は3年間保存して下さい。