

小型合併処理浄化槽(5~10人槽用)保守点検記録票

検 印	
--------	--

保守点検の日時： 年 月 日 AM. PM(:)

浄化槽の使用者名：				住所：			
浄化槽の管理者名：				巡回用件：定期・契約・要請・その他（ ）			
メーカー名・型式名：				処理対象人員： 人		実使用人員： 人	
処理方式：嫌気ろ床接触ばっ気方式・分離接触ばっ気方式・その他（ ）							
天候：		気温： ℃		異常な臭気：無・有		異常な騒音：無・有	
異常な振動：無・有							
検 水		外 観		臭 気		水 温	
透視度		p H		亜硝酸		残留塩素	
嫌気ろ床槽(沈殿分離槽)流出水		第1室		無・微・有()		—	
		第2室		無・微・有()		—	
接触ばっ気槽内水				無・微・有()		—	
沈殿槽流出水				無・微・有()		—	
消毒槽流出水		—		—		—	
接触ばっ気槽内のDO分布		上部 mg/l		中部 mg/l		下部 mg/l	
						その他 mg/l	
その他の分析結果							
注) 1. 外観：嫌気ろ床槽第2室以降ではミジンコの有無も確認すること。 2. 臭気：有の場合はその特徴を記入する。(a：下水臭, b：し尿臭, c：腐敗臭, d：カビ臭, e：その他)							
点検箇所		点 検 す べ き 状 況					
流入管渠		点検弁の蓋の密閉状況(良・不良) 異物等の堆積又は付着(無・有)				滞水(無・有) 漏水(無・有)	
放流管渠		異物等の堆積又は付着(無・有)				滞水(無・有) 漏水(無・有)	
嫌気ろ床槽	第1室	異常な水位の上昇(無・有(cm)) か・はえ等の発生状況(無・有) 異物の流入状況(無・有)				スカムの生成状況(無・有(cm)) 堆積汚泥の生成状況(無・有(cm))	
	第2室	異常な水位の上昇(無・有(cm)) か・はえ等の発生状況(無・有) 異物の流入状況(無・有)				スカムの生成状況(無・有(cm)) 堆積汚泥の生成状況(無・有(cm))	
接触ばっ気槽		ばっ気槽攪拌の状況(良・不良) 汚泥移送装置の有無(無・有の場合：停止中・運転中：移送水量： ℓ/分(/日))				泡の生成状況(無・少・多)	
沈殿槽		処理水の越流状況(良・不良)				スカムの生成状況(無・有(cm)) 堆積汚泥の生成状況(無・有(cm))	
消毒槽		処理水との接触状況(良・不良) 沈殿物の生成状況(無・良)				消毒剤の名称： 残留量： 錠、補給量： 錠	
送風機		作動状況(良・不良) 水道の積算流量計の有無(無・有：メーターの値)					
清掃実施状況		直近清掃日： 年 月 日					
点検の結果及び処置	流入管渠及び放流管渠		清掃(要：流入管渠・放流管渠)				
	嫌気ろ床槽(沈殿分離槽)		清掃(要)				
	接触ばっ気槽		清掃(要)、散気管の洗浄(要：未実施・実施) ばっ気量の調整(要：未実施・実施) 逆洗及び剥離汚泥の移送(要：未実施・実施) 汚泥移送量の調整(要：未実施・実施 ℓ/分(/日))				
	沈殿槽		清掃(要)、スカム・堆積汚泥の移送(要：未実施・実施)				
	消毒槽		清掃(要)				
	送風機		エアフィルターの洗浄(未実施・実施)、ダイヤフラムの交換(未実施・実施)				
	その他		修理(要：具体的な内容) 改善工事(要：具体的な内容)				
浄化槽法第11条検査の受検状況(直近受検日： 年 月 日) <input type="checkbox"/> 助言() ※ <input checked="" type="checkbox"/> がある場合は、弊社に御連絡ください。ご説明します。							
所見及び管理者への連絡事項							
保守点検の担当者名		会社名： (保守点検業登録番号) 印				緊急時の連絡先	
(浄化槽管理士番号)		住所：				TEL：	
()		TEL：					

※この点検票は3年間保存してください。