

県央第二水道事務所（浄水発生土）について、平成30年度の検査結果は以下のとおりです。

※浄水発生土の測定結果：測定単位Bq（ベクレル） / kg（キログラム）

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	131	134	137
平成31年 3月20日	不検出	不検出	60
平成31年 3月 1日	不検出	16	200
平成31年 2月27日	不検出	5.5	57
平成31年 1月18日	不検出	8.7	94
平成30年 12月18日	不検出	9	86
平成30年 12月 5日	不検出	10	100
平成30年 11月16日	不検出	不検出	74
平成30年 10月31日	不検出	不検出	93
平成30年 10月10日	不検出	不検出	72
平成30年 8月24日	不検出	不検出	86
平成30年 6月28日	不検出	7.6	59