Gメッセ群馬設備概要

○電気設備

→ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	** =	世 士
主な機器	数量	備考
1 受変電設備	0.4=7	4 17tk
C1キュービクル(屋内)	34面	
C2キュービクル(屋内)		4階 orts
T1キュービクル(屋内)		3階
T2キュービクル(屋内)	10面	
T3キュービクル(屋内)		3階
C3キュービクル(屋外)	8面	地上置き
2 低圧分電盤		
電灯分電盤	68面	
動力分電盤	40面	
3 自家発電設備		
ディーゼルエンジン1250kVA(屋内)	1台	超低騒音
	-	
4 直流電源装置		
MSE(長寿命型)600Ah	1台	非常照明用
MSE(長寿命型)150Ah		受変電制御用
The state of the s	. д	
5 照明可変・照明集中制御装置		
照明制御センター装置	1式	
	120	
6 誘導灯		
A級	18台	
BH級	161台	
Diniy	101 🗖	
増幅器	31台	
<u>有情報的</u>	31 🗖	
8 電気時計		
親時計10回路	14	
	1台	
子時計	71台	
0. 地下腔油槽		
9 地下貯油槽	4 11	
軽油20, 000L	1基	
10 南红女格凯供		
10 電話交換設備	10%	
多機能電話機	10台	
一般電話機	106台	
PHS電話	100台	
PHSアンテナ	91台	
487 - 2 444		
11 音響設備		
非常用·業務兼用放送架	1台 4台	
業務放送架	4台	
メインホール(操作卓)	3台	
大会議室(操作卓)	2台	
中会議室(操作卓)	8台	
	_	

12 呼出誘導設備		
インターホン親機	4台	
インターホン子機	3台	
トイレ呼出表示器(15窓)	3살	副表示器共
トイレ呼出表示器(20窓)	24	副表示器共
1770年山衣小碕(20点) 音声誘導装置	19台	
日尸礽等表旦	19 🗖	
L 13 舞台照明設備(調光含む)		
メインホール(操作卓)	3台	
プインが一ル(孫作皇) 大会議室(操作卓)	2台	
	8台	
中会議室(操作卓)	8日	
14 舞台吊物装置		
メインホール(操作卓)	3台	
大会議室(操作卓)	2台	
<u> </u>	8台	
中云硪至(採作早)	8 🗖	
15 ITV設備		
ITV架	5台	
監視カメラ(屋内)	51台	
監視カメラ(屋外)	40台	
監視カメラ(屋外)		SDカード保存
メインホール	4台	SDM LWIT
大会議室	2台	
八云磯王 中会議室	8台	
│	8 🗖	
R型受信機	1台	
	1,902台	
	36台	
無脉丸又后用中枢码	30 🗖	
17 構内情報通信網設備		
19インチラック	5台	
HUB収納キャビネット	110台	
	1101	
18情報表示装置設備		
表示装置(CPU付)80型天吊	2台	
表示装置(CPU付)80型壁掛	1台	
表示装置(CPU付)32型壁掛	20台	
19 入退出管理設備		
パッシブセンサー	28台	
カードリーダー	115台	

〇機械設備

	かた 日	/# */
主な機器	数量	備考
1 熱源設備	2.1.1	
ガスヒートポンプチラー	84台	
冷温水ポンプ	26台	
2 空気調和設備	,	
空調機(全熱交換器組込)	57台	
空調機	9台	
外調機	2台	
加湿給水タンク	7基	
ファンコイルユニット	23台	
ビル用マルチエアコン 室外機	25台	
ビル用マルチエアコン 室内機	112台	
定風量装置	23台	
変風量装置	41台	
人為主教 臣		
3 換気設備		
空調換気扇	38台	
片吸込シロッコファン	24台	
ストレートシロッコファン		
天井扇	38台	
入开网 誘引ファン	23台	
ロガ コ ノ ノ ノ	۷۵ 🗖	
4 中央監視装置		
中央監視設備	1式	
自動制御設備		
日期即呼及佣	111	
5 給水・排水・ガス設備		
受水槽	1基	
文が恒		
エホ加圧和ホホンノユーット 薬注装置		3 戸 业が
	2台	
井水加圧給水ポンプユニット	1組	
排水用水中ポンプ(雨水)		屋外設置
中継槽ポンプユニット(汚水)		屋外設置
排水用水中ポンプ(汚水)	19組	
貯湯式電気温水器	13台	
ガス給湯器	3台	
- Well-Bill		
6 消防設備。	•=	
消火ポンプユニット(屋内消火栓)	1組	
補助加圧ポンプユニット(屋内消火栓)	1組	
易操作性1号消火栓	53台	
消火ポンプユニット(スプリンクラー)	1組	
補助加圧ポンプユニット(スプリンクラー)	1組	
閉鎖型スプリンクラーヘッド	2077個	
消火ポンプユニット(小規模放水銃)	1組	
補助加圧ポンプユニット(小規模放水銃)	1組	
小規模火災検出・消火ユニット	12台	
消火ポンプユニット(放水型スプリンクラー)	1 <u>2日</u> 1組	
有久ホンノユニット(放水至スノリンクラー) 補助加圧ポンプユニット(放水型スプリンク	1組	
補助加圧ホンノユーット(放水型スノリング 放水型スプリンクラーヘッド		
双小空人ノリンソフー(^ツ)	19個	
赤外線式スポット型炎感知器	11個	
窒素容器ユニット	58本	
噴射ヘッド	11個	
光電式スポット型感知器	7個	
排煙ファン	11台	
防火ダンパー	106個	
防火・防煙ダンパー	4個	
移動式粉末消火器	76台	
放水口(連結送水管設備)	16組	
補助用高架水槽(連結送水管設備)	4基	
ミュータング 日本 シェース (大学) 日本 (111)	一	

○立駐管制設備

- L. IAK DD	₩ 🖂	144 4-
主な機器	数量	備考
1 駐車券発券機	6台	
2 清算機		
事前清算機	8台	
全自動清算機	5台	
3 駐車場制御盤	1台	
4 管理計算機	2台	
5 車両検知器	27台	
6 車両カウンタ	4台	
7 表示板・表示灯		
総合満空表示板	4台	
フロア満空表示灯	20台	
総合満空表示灯	1台	