



令和2年9月14日
県土整備部 住宅政策課
住宅政策係 石関・茂原
内線2888

K Y B (株) 及びカヤバシステムマシナリー (株) が製造し県営住宅に 設置された不適合制振ダンパーの交換工事完了について

平成30年10月に、K Y B (株) 及びカヤバシステムマシナリー (株) が製造した、制振ダンパーの検査値改ざんが発覚し、県営住宅では、耐震改修工事において5棟 (4団地) で検査値の改ざんされた制振ダンパーを使用していることが判明しました。

耐震改修工事の施工者であった前田建設工業 (株) が、検査値の改ざんされた10本の制振ダンパーの交換工事を実施し、令和2年9月に完了しました。

県では、交換工事の完了と安全性について確認しました。

1 K Y B (株) 製の検査値が改ざんされた制振オイルダンパーが使用されていた県営住宅 (いずれも所在地は高崎市)

・北久保県営住宅	77-A棟、78-A棟	ダンパー60本のうち、不適合3本
・城山県営住宅	80-A棟	ダンパー30本のうち、不適合4本
・東金井県営住宅	77-A棟	ダンパー26本のうち、不適合1本
・鼻高県営住宅	79-F棟	ダンパー30本のうち、不適合2本
		合計146本のうち、不適合10本

2 使用されていた部位

耐震補強工事で設置した外付けフレームの斜材又は水平材

3 交換工事完了及び安全性を確認した日

令和2年9月11日 (金)



既存不適合ダンパー



交換ダンパー