

・藤岡合同庁舎 照明器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
【合同庁舎B1階】						
F-2	電気室	笠付トラフ40形2灯式	HF32	4	8	
F-2	倉庫1	笠付トラフ40形1灯式	HF32	1	1	
K-2	前室	逆富士40形1灯式 非常灯兼用	HF32	1	1	
F-2	倉庫2	笠付トラフ40形1灯式	HF32	1	1	
F-2	書庫(共用)	笠付トラフ40形2灯式	HF32	7	14	
F-2	機械室	笠付トラフ40形2灯式	HF32	3	6	
【合同庁舎1階】						
Q-4	表玄関	ダウンライトφ150	IL60W	3	3	
V-3	ホール	スクエア3灯式	FHP23	6	18	
Q-4	ホール	ダウンライトφ150	IL60W	1	1	
F-2	廊下	直付下面開放40形1灯式	HF32	2	2	
K-2	廊下	直付下面開放40形1灯式 非常灯兼用	HF32	1	1	
F-2	行政事務所	直付下面開放40形2灯式	HF32	2	4	
F-2	行政事務所	直付下面開放40形3灯式 PS付	HF32	20	60	
F-2	相談室	直付下面開放40形2灯式	HF32	2	4	
I-3	書庫	吊り下げトラフ40形2灯式 PS付	HF32	1	2	
I-3	倉庫	吊り下げトラフ40形2灯式 PS付	HF32	1	2	
F-2	男子更衣室	直付下面開放40形2灯式	HF32	1	2	
F-2	第1会議室	直付下面開放40形2灯式	HF32	6	12	
F-2	女子更衣室	逆富士40形1灯式	HF32	1	1	
K-2	階段	逆富士40形1灯式 非常灯兼用	HF32	1	1	
V-3	裏玄関	スクエア3灯式	FHP23	1	3	
Q-2	多目的トイレ	ダウンライトφ150	FHT24	4	4	
X-4	多目的トイレ	20形フラット	FL20	2	2	
F-2	空室	逆富士40形1灯式	HF32	1	1	
男子更衣室						LED済みの為、対象外
男子・女子WC						LED済みの為、対象外
F-2	書記局	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
F-2	休憩室	逆富士40形1灯式	HF32	2	2	
K-2	階段下倉庫・書庫	逆富士40形1灯式 非常灯兼用	HF32	1	1	
K-2	廊下	逆富士40形1灯式 非常灯兼用	HF32	1	1	
廊下						LED済みの為、対象外
事務室						LED済みの為、対象外
【合同庁舎2階】						
F-2	土木事務所	直付下面開放40形2灯式	HF32	2	4	
K-4	土木事務所	直付下面開放40形2灯式 非常灯兼用	HF32	2	4	
F-2	土木事務所	直付下面開放40形3灯式 PS付	HF32	35	105	
F-2	所長室	直付下面開放40形2灯式	HF32	7	14	
K-4	所長室	直付下面開放40形2灯式 非常灯兼用	HF32	1	2	
F-2	(消耗品置場)・指名委	直付下面開放40形2灯式	HF32	18	36	
K-4	(消耗品置場)・指名委	直付下面開放40形2灯式 非常灯兼用	HF32	3	6	
F-2	(消耗品置場)・指名委	直付下面開放40形1灯式	HF32	1	1	
F-2	休憩室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
F-2	土木分室(打合室)	直付下面開放40形2灯式	HF32	4	8	
F-2	コピー室	逆富士40形1灯式	HF32	2	2	
F-2	製図室	直付下面開放40形2灯式	HF32	6	12	
技術職員更衣室(土木)						LED済みの為、対象外
男子・女子WC						LED済みの為、対象外
湯沸室						LED済みの為、対象外
第2会議室(共用)						LED済みの為、対象外
F-2	廊下	直付下面開放40形1灯式	HF32	6	6	
K-2	廊下	直付下面開放40形1灯式 非常灯兼用	HF32	3	3	
【合同庁舎3階】						
F-2	森林事務所	直付下面開放40形3灯式 PS付	HF32	27	81	
F-2	森林事務所	直付下面開放40形2灯式	HF32	1	2	
K-4	森林事務所	直付下面開放40形2灯式 非常灯兼用	HF32	1	2	
I-3	森林事務所	吊り下げトラフ40形2灯式 PS付	HF32	6	12	
F-2	消耗品置場	直付下面開放40形2灯式	HF32	1	2	
K-4	消耗品置場	直付下面開放40形2灯式 非常灯兼用	HF32	1	2	
F-2	第3会議室	直付下面開放40形2灯式	HF32	4	8	
K-4	第3会議室	直付下面開放40形2灯式 非常灯兼用	HF32	2	4	
F-2	書庫・物品庫	逆富士40形1灯式	HF32	2	2	
F-2	打合室(内部会議室)	直付下面開放40形2灯式	HF32	5	10	
K-4	打合室(内部会議室)	直付下面開放40形2灯式 非常灯兼用	HF32	1	2	
書庫(森林)						LED済みの為、対象外
男子・女子WC						LED済みの為、対象外
湯沸室						LED済みの為、対象外
F-2	書庫	逆富士40形1灯式	HF32	2	2	
K-2	書庫	逆富士40形1灯式 非常灯兼用	HF32	1	1	
F-2	廊下	直付下面開放40形1灯式	HF32	4	4	
K-2	廊下	直付下面開放40形1灯式 非常灯兼用	HF32	3	3	
【合同庁舎R階】						
【合同庁舎別棟1階】						
I-3	駐車場	吊り下げトラフ40形2灯式 PS付	HF32	8	16	
K-2	玄関	逆富士40形1灯式 非常灯兼用	HF32	1	1	
F-2	パッケージ室	埋込40形1灯式	HF32	3	3	
I-3	男子WC	吊り下げトラフ40形2灯式 PS付	HF32	1	2	
F-2	男子WC	直付下面開放40形2灯式	HF32	1	2	
I-3	女子WC	吊り下げトラフ40形2灯式 PS付	HF32	1	2	
F-2	女子WC	直付下面開放40形2灯式	HF32	1	2	
X-2	外壁	フラケット	IL60W E26	2	2	
【合同庁舎別2階】						
F-2	階段室	逆富士40形1灯式	HF32	2	2	
K-4	湯沸室	直付下面開放40形2灯式 非常灯兼用	HF32	1	2	
K-2	会議室	逆富士40形1灯式 非常灯兼用	HF32	21	21	
I-3	会議室内個室(2室)	吊り下げトラフ40形2灯式 PS付	HF32	2	4	
【屋外】						
AA-1	屋外	ポール灯	HF200 E39	2	2	

・館林合同庁舎 照明器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
【1階】						
AA-3	外	ポール灯	HF250	3	3	
F-1	外倉庫	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4	

F-1	外倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	スローブ下倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	10	10
	車場		LED		LED済みの為、対象外
F-1	機械室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
F-1	階段・廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
K-4	階段・廊下	逆富士40形2灯式非常灯兼用	FL40	1	2
K-1	階段・廊下	逆富士40形1灯式非常灯兼用	FL40	1	1
F-1	電機室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
	【2階】				
F-1	スローブ	下面開放40形2灯式	FLR40	2	4
F-1	玄関・ホール	下面開放40形2灯式	FLR40	4	8
F-1	階段下倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	多目的トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
F-1	コピーライ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	DS	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	会議室	埋込40形2灯式	FLR40	4	8
F-1	書庫	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
K-1	階段	逆富士40形1灯式非常灯兼用		2	2
F-1	廊下	下面開放40形1灯式	FLR40	6	6
K-1	廊下	下面開放40形1灯式非常灯兼用	FLR40	3	3
F-1	総務課	埋込40形3灯式	FLR40	22	66
F-1	総務課	逆富士40形2灯式	FLR40	32	64
F-1	福祉課	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
F-1	福祉課	埋込40形2灯式	FLR40	6	12
F-1	福祉課	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
F-1	福祉課	埋込40形2灯式	FLR40	6	12
	【3階】				
F-1	会議室	埋込40形2灯式	FLR40	3	6
K-5	会議室	埋込40形2灯式非常灯兼用	FLR40	1	2
F-1	会議室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
F-1	湯沸室	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	書庫	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
F-1	階段	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	トイレ	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	製図置	埋込40形3灯式	FLR40	5	15
K-5	製図置	埋込40形3灯式非常灯兼用		1	3
F-1	青焼	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
K-1	青焼	逆富士40形1灯式非常灯兼用	FL40	1	1
F-1	倉庫	埋込40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	更衣室	埋込40形2灯式	FLR40	10	20
K-5	更衣室	埋込40形2灯式非常灯兼用	FL40	2	4
F-1	更衣室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
F-1	更衣室	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
F-1	土地改良	埋込40形3灯式	FLR40	16	48
K-5	土地改良	埋込40形3灯式非常灯兼用	FLR40	3	9
F-1	土地改良	逆富士40形2灯式	FLR40	10	20
	【R階】				
F-1	階段	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
K-1	階段	逆富士40形1灯式非常灯兼用	FL40	2	2

・前橋合同庁舎 照明器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	庁舎屋上					
F-1	電話交換室	埋込40形2灯 W300	FLR40	4	8	
K-7	電話交換室	埋込40形2灯 W300 非常灯兼用	FLR40	4	8	
F-1	倉庫	トラフ40形1灯	FLR40	2	2	
F-1	EV機械室	トラフ40形1灯	FLR40	4	4	
F-1	ファルーム	片反射40形1灯	FLR40	8	8	
L-2	階段	階段通路誘導灯	FLR40	1	1	
	庁舎5階					
I-1	中部教育事務所	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	24	24	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部教育事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	Hf63	6	6	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	中部教育事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付	Hf63	4	4	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部教育事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	Hf63	2	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	中部教育事務所	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	9	18	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部教育事務所	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	3	6	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	相談室	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	相談室	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	大会議室	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	20	20	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	大会議室	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	Hf63	8	8	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	大会議室	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	12	24	システム天井用特注器具、要現場確認
F-1	準備室	逆富士40形1灯	FLR40	4	4	
I-1	会議室	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	2	2	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	会議室	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	Hf63	4	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	会議室	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	6	12	システム天井用特注器具、要現場確認
F-1	廊下	埋込40形1灯 カバー付	FLR40	11	11	
F-1	ホール	トラフ40形1灯	FLR40	8	8	
C	湯沸室	埋込16形2灯	Hf16	1	2	
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1	
Q-4	前室・倉庫	150φダウンライト	IL100W	1	1	
X-3	前室・倉庫	電球ブケット	IL60W	2	2	
F-1	PHS	片反射40形1灯	FLR40	2	2	
F-1	更衣室	逆富士40形1灯	FLR40	1	1	
X-2	倉庫	電球ブケット	IL60W	1	1	
E-1	湯沸室	埋込20形2灯	FL20	1	2	
F-1	空調機械室	トラフ40形1灯	FLR40	5	5	
L-2	階段室①	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
L-2	階段室②	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
	庁舎5階					
I-1	青焼室	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	青焼室	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	1	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	小会議室	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	7	14	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	小会議室	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	前橋土木事務所	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	52	52	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	前橋土木事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	Hf63	10	10	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	前橋土木事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付	Hf63	10	10	システム天井用特注器具、要現場確認

K-6	前橋土木事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	Hf63	7	7	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	前橋土木事務所	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	前橋土木事務所	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	1	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	更衣室	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	1	2	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	更衣室	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	書庫	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	7	14	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	書庫	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
F-1	廊下	埋込40形1灯 カバー付	FLR40	8	8	
K-6	廊下	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
F-1	ホール	トラフ40形1灯	FLR40	8	8	
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1	
E-1	湯沸室	埋込20形2灯	FL20	1	2	
Q-4	前室・倉庫	150φダウントライ	IL100W	1	1	
X-3	前室・倉庫	電球パラケット	IL60W	2	2	
F-1	PHS	片反射40形1灯	FLR40	2	2	
F-1	更衣室	逆富士40形1灯	FLR40	1	1	
X-2	倉庫	電球パラケット	IL60W	1	1	
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1	
E-1	湯沸室	埋込20形2灯	FL20	1	2	
Q-4	前室・倉庫	150φダウントライ	IL100W	1	1	
X-3	前室・倉庫	電球パラケット	IL60W	2	2	
F-1	PHS	片反射40形1灯	FLR40	2	2	
F-1	更衣室	逆富士40形1灯	FLR40	1	1	
X-2	倉庫	電球パラケット	IL60W	1	1	
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1	
E-1	湯沸室	埋込20形2灯	FL20	1	2	
F-1	空調機械室	トラフ40形1灯	FLR40	5	5	
L-2	階段室①	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
L-2	階段室②	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
厅舎4階						
I-1	農村整備課	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	21	21	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	農村整備課	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	HF63	5	5	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	農村整備課	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付	HF63	3	3	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	農村整備課	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	HF63	2	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	農村整備課	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	6	12	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	農村整備課	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	5	10	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
F-1	農村整備課	逆富士40形2灯	FLR40	4	8	
I-1	建築家	埋込63形1灯 (システム天井用)	HF63	19	19	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	建築家	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	HF63	2	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	建築家	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付	HF63	4	4	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	建築家	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	HF63	3	3	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	建築家	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	7	14	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	建築家	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	1	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	会議室	埋込63形1灯 (システム天井用)	HF63	10	10	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	会議室	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	HF63	2	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	会議室	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付	HF63	2	2	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	会議室	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	HF63	2	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	会議室	埋込40形2灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	HF63	7	14	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	更衣室	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	1	2	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	更衣室	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	書庫	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	7	14	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	書庫	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
F-1	廊下	埋込40形1灯 カバー付	FLR40	8	8	
K-6	廊下	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
F-1	ホール	トラフ40形1灯	FLR40	8	8	
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1	
E-1	湯沸室	埋込20形2灯	FL20	1	2	
Q-4	前室・倉庫	150φダウントライ	IL100W	1	1	
X-3	前室・倉庫	電球パラケット	IL60W	2	2	
F-1	PHS	片反射40形1灯	FLR40	2	2	
F-1	更衣室	逆富士40形1灯	FLR40	1	1	
X-2	倉庫	電球パラケット	IL60W	1	1	
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1	
E-1	湯沸室	埋込20形2灯	FL20	1	2	
F-1	空調機械室	トラフ40形1灯	FLR40	5	5	
L-2	階段室①	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
L-2	階段室②	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
厅舎3階						
I-1	中部農業事務所	埋込63形1灯 (システム天井用)	HF63	55	55	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部農業事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	HF63	3	3	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	中部農業事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付	HF63	12	12	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部農業事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	HF63	7	7	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	中部農業事務所	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	20	40	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部農業事務所	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	15	30	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
F-1	廊下	埋込40形1灯 カバー付	FLR40	8	8	
F-1	ホール	トラフ40形1灯	FLR40	8	8	
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1	
E-1	湯沸室	埋込20形2灯	FL20	1	2	
Q-4	前室・倉庫	150φダウントライ	IL100W	1	1	
X-3	前室・倉庫	電球パラケット	IL60W	2	2	
F-1	PHS	片反射40形1灯	FLR40	2	2	
F-1	更衣室	逆富士40形1灯	FLR40	1	1	
X-2	倉庫	電球パラケット	IL60W	1	1	
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1	
E-1	湯沸室	埋込20形2灯	FL20	1	2	
F-1	空調機械室	トラフ40形1灯	FLR40	5	5	
L-2	階段室①	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
L-2	階段室②	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
F-1	渡り廊下	定元非常灯	FL20			対象外
F-1	書庫	逆富士40形1灯	FLR40	34	34	
F-1	県職労前橋支部	埋込40形2灯 W300	FLR40	2	4	
K-7	県職労前橋支部	埋込40形2灯 W300 非常灯兼用	FLR40	2	4	
F-1	調理実習室	埋込40形2灯 W300	FLR40	2	4	
K-7	調理実習室	埋込40形2灯 W300 非常灯兼用	FLR40	2	4	
I-1	301会議室	埋込63形1灯 (システム天井用)	HF63	4	4	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	301会議室	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	HF63	4	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
F-1	相談室	埋込40形2灯 W300	FLR40	1	2	
K-7	相談室	埋込40形2灯 W300 非常灯兼用	FLR40	1	2	
F-1	農業調査室	埋込40形2灯 W300	FLR40	3	6	
K-7	農業調査室	埋込40形2灯 W300 非常灯兼用	FLR40	3	6	
K-7	清掃員控室	埋込40形2灯 W300 非常灯兼用	FLR40	1	2	
F-1	土壤診断室	埋込40形2灯 W300	FLR40	4	8	
K-7	土壤診断室	埋込40形2灯 W300 非常灯兼用	FLR40	4	8	
F-1	廊下	埋込40形1灯 カバー付	FLR40	9	9	
L-2	階段	階段通路誘導灯	FLR40	1	1	
K-2	階段	直付40形1灯 非常灯兼用	FLR40	1	1	
厅舎2階						

I-1	印刷室	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	1	1	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	印刷室	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	Hf63	2	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	会議室	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	6	6	システム天井用特注器具、要現場確認
I-1	会議室	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	1	2	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	会議室	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	2	4	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	書庫	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	7	7	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	書庫	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	Hf63	1	1	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	書庫	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付	Hf63	1	1	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	書庫	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	Hf63	1	1	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	中部福祉事務所	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	16	16	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部福祉事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	Hf63	3	3	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	中部福祉事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付	Hf63	4	4	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部福祉事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	Hf63	2	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	中部福祉事務所	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	16	32	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部福祉事務所	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	4	8	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	中部環境事務所	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	13	13	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部環境事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	Hf63	2	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	中部環境事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付	Hf63	2	2	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部環境事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	Hf63	2	2	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	中部環境事務所	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	6	12	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	中部環境事務所	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	3	6	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
F-1	書庫	逆富士40形1灯	FLR40	3	3	
F-1	休憩室	直付40形4灯	FLR40	3	12	
X-2	休憩室	200□ダブルライト	IL60W	2	2	
F-1	相談室	逆富士40形1灯	FLR40	3	3	
F-1	廊下	埋込40形1灯 カバー付	FLR40	11	11	
F-1	ホール	トラフ40形1灯	FLR40	8	8	
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1	
E-1	湯沸室	埋込20形2灯	FL20	1	2	
Q-4	前室・倉庫	150φダウナライト	IL100W	1	1	
X-3	前室・倉庫	電球プラケット	IL60W	2	2	
F-1	PHS	片反射40形1灯	FLR40	2	2	
F-1	更衣室	逆富士40形1灯	FLR40	1	1	
X-2	倉庫	電球プラケット	IL60W	1	1	
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1	
E-1	湯沸室	埋込20形2灯	FL20	1	2	
F-1	空調機械室	トラフ40形1灯	FLR40	5	5	
L-2	階段室①	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
L-2	階段室②	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
Q-4	渡り廊下	150φダウナライト	IL100W	3	3	
F-1	技術講習	埋込40形2灯 W300	FLR40	8	16	
K-7	技術講習	埋込40形2灯 W300 非常灯兼用	FLR40	4	8	
X-3	シャワー室	電球プラケット	IL60W	4	4	
F-1	休憩室	逆富士40形1灯	FLR40	2	2	
F-1	電気室	吊下トラフ40形2灯	FLR40	4	8	
K-3	電気室	吊下トラフ40形2灯 非常灯兼用	FLR40	4	8	
Q-4	電気室	150φダウナライト	IL100W	1	1	
F-1	廊下	埋込40形1灯 カバー付	FLR40	4	4	
Q-4	廊下	150φダウナライト	IL100W	4	4	
K-2	階段	直付40形1灯 非常灯兼用	FLR40	2	2	
Q-4	中央階段	150φダウナライト	IL100W	4	4	
O	吹抜	高天井照明	ハガツ150W	13	13	H8000 高所機材
N	吹抜	高天井用非常灯	ハガツ30W	7	7	H8000 高所機材
	厅舎1階					
I-1	行政県税事務所	埋込63形1灯 (システム天井用)	Hf63	43	43	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	行政県税事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) 非常灯兼用	Hf63	9	9	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	行政県税事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付	Hf63	8	8	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	行政県税事務所	埋込63形1灯 (システム天井用) センサー付 非常灯兼用	Hf63	9	9	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
I-1	行政県税事務所	埋込40形2灯 (システム天井用)	FLR40	21	42	システム天井用特注器具、要現場確認
K-6	行政県税事務所	埋込40形2灯 (システム天井用) 非常灯兼用	FLR40	7	14	システム天井用特注器具、電源別置非常灯兼用、要現場確認
F-1	灯油庫	埋込40形2灯 W300	FLR40	2	4	
K-7	灯油庫	埋込40形2灯 W300 非常灯兼用	FLR40	2	4	
X-2	休憩室	200□ダブルライト	IL60W	1	1	
E-1	休憩室	直付シーリング20形4灯	FL20	2	8	
F-1	更衣室	逆富士40形1灯	FLR40	2	2	
Q-4	更衣室	150φダウナライト	IL100W	1	1	
X-3	階段下倉庫	電球プラケット	IL60W	1	1	
F-1	廊下	埋込40形1灯 カバー付	FLR40	11	11	
F-1	ホール	トラフ40形1灯	FLR40	10	10	
X-3	倉庫	電球プラケット	IL60W	1	1	
F-1	PHS	片反射40形1灯	FLR40	2	2	
F-1	物置	片反射40形1灯	FLR40	1	1	
F-1	空調機械室	トラフ40形1灯	FLR40	5	5	
L-2	階段室①	階段通路誘導灯	FLR40	1	1	
L-1	階段室①	階段通路誘導灯20形	FL20	1	1	
L-2	階段室②	階段通路誘導灯	FLR40	2	2	
E-2	職員通用口	20形プラケット	FL20	2	2	
F-1	職員通用口	トラフ40形1灯	FLR40	1	1	
Q-4	エントランスホール	150φダウナライト	IL100W	14	14	
Q-4	生協	150φダウナライト	IL100W	6	6	
Q-4	県民ホール	150φダウナライト	IL100W	18	18	
F-1	物置	片反射40形1灯	FLR40	1	1	
F-1	ボンブ室	トラフ40形1灯	FLR40	8	8	
F-1	ボイラー室	トラフ40形1灯	FLR40	10	10	
X-3	階段下倉庫	電球プラケット	IL60W	1	1	
K-2	階段	直付40形1灯 非常灯兼用	FLR40	2	2	
J-2	階段	直付20形1灯 非常灯兼用	FL20	1	1	
F-1	風除室①	トラフ40形1灯	FLR40	4	4	
F-1	風除室②	トラフ40形1灯	FLR40	4	4	
T	軒下	150□ダブルライト	FDL13	9	9	
	屋外					
E-2	壁面	20形プラケット	FL20	1	1	
AA-2	駐車場	ボール灯	HF250	17	17	
Z	駐車場	ボール灯	無電極ランプ	4	4	
AA-2	駐車場	ボール灯	HF250	2	2	
E-2	駐車場	トラフ20形1灯 防水	FL20	5	5	
F-1	ゴミ庫	トラフ40形1灯	FLR40	4	4	
F-1	道路パトロール車庫	トラフ40形1灯	FLR40	5	5	

F-1	備蓄資材庫	トラフ40形1灯	FLR40	2	2
F-1	車庫・物置	トラフ40形1灯	FLR40	38	38
	地域防災センター2階				
V-2	災害対策本部	600φ埋込スクエア4灯	FHP45	32	128
U	災害対策本部	250φダウンライト	FML36	3	3
E-1	物置	逆富士20形1灯	FL20	1	1
F-2	機材室	埋込40形1灯	HF32	2	4
T	女子トイレ	150φダウンライト	FDL13	4	4
X-3	女子トイレ	ミラー灯	IL60W	1	1
T	男子トイレ	150φダウンライト	FDL13	3	3
X-3	男子トイレ	ミラー灯	IL60W	1	1
T	和室	150φダウンライト	FDL13	1	1
W-3	和室	和風ペンダント	FCL40+32	1	1
E-1	湯沸室	逆富士20形2灯	FL20	1	2
E-2	湯沸室	流し元灯	FL20	1	1
V-1	ホール	450φ埋込スクエア4灯	FHP32	8	32
Q-3	ホール	150φユニバーサルダウンライト	ハガ750W	4	4
L-1	階段	階段通路誘導灯20形	FL20	4	4
	地域防災センター中2階				
F-1	備蓄倉庫	トラフ40形2灯	FLR40	14	28
F-1	備蓄倉庫	トラフ40形1灯	FLR40	14	14
	地域防災センター1階				
F-1	備蓄倉庫	トラフ40形2灯	FLR40	7	14
F-1	備蓄倉庫	トラフ40形1灯	FLR40	28	28
Q-4	女子シャワー室	150φダウンライト	IL100W	1	1
X-3	女子シャワー室	ミラー灯	IL60W	1	1
X-3	女子シャワー室	浴室ブacket	IL60W	1	1
Q-4	男子シャワー室	150φダウンライト	IL100W	3	3
X-3	男子シャワー室	ミラー灯	IL60W	1	1
X-3	男子シャワー室	浴室ブacket	IL60W	2	2
T	ホール	150φダウンライト	FDL13	9	9
T	軒下	150φダウンライト	FDL13	4	4
X-3	消防ポンプ室	電球ブacket	IL60W	1	1
P	搬入口	投光器	HF400	4	4
F-1	搬入口	トラフ40形2灯	FLR40	7	12
P	屋上	投光器	HF400	4	4

・太田合同庁舎 照明器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【本庁舎 1階】				0	
F-1	理容室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4	
F-1	理容室	逆富士40形3灯式	FLR40	1	3	
F-1	第2	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4	
F-1	第1	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4	
F-1	県税分室	埋込40形3灯式 W300	FLR40	4	12	
J-1	階段	逆富士20形2灯式 非	FL20	1	2	
L-1	階段	20形 階段通路誘導灯	FL20	4	4	
W-3	宿直室	ペンダント	FCL30/20	1	1	
	男女トイレ、湯沸室					LED済みの為、対象外
E-1	風除室	直付スクエア20形630φ FL20*4	FL20	2	8	
E-1	エントランスホール	直付スクエア20形630φ FL20*4	FL20	5	20	
J-1	階段	逆富士20形2灯式 非	FL20	1	2	
L-1	階段	20形 階段通路誘導灯	FL20	2	2	
E-2	入口	20形ブacket	FL20	1	1	
	行政事務所					LED済みの為、対象外
K-7	廊下	埋込40形2灯式 W300 非	HF32	7	14	
F-1	男子更衣室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	6	12	
F-1	第1会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	12	24	
F-1	情報コーナー	埋込40形2灯式 W300	FLR40	3	6	
F-1	情報コーナー	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
F-1	県民ルーム	埋込40形2灯式 W300	FLR40	12	24	
F-1	県民ルーム	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4	
F-1	旧局長室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	6	12	
	【本庁舎 2階】					
F-1	太田土木事務所打合せ室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	12	24	
F-1	太田土木事務所打合せ室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4	
L-1	階段	20形 階段通路誘導灯	FL20	2	2	
J-1	階段	逆富士20形2灯式 非	FL20	1	2	
	男女トイレ、湯沸室					LED済みの為、対象外
L-1	階段	20形 階段通路誘導灯	FL20	2	2	
J-1	階段	逆富士20形2灯式 非	FL20	1	2	
F-1	教育相談室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	4	8	
K-7	廊下	埋込40形2灯式 W300 非	HF32	6	12	
F-1	廊下	埋込40形2灯式 W300	FLR40	6	12	
F-1	廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	6	6	
F-1	太田土木事務所	埋込40形2灯式 W300	FLR40	24	48	
F-1	太田土木事務所	埋込40形2灯式 W300	FLR40	34	68	
F-1	応接室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	4	8	
	【本庁舎 3階】					
F-1	清掃委託控え室	埋込40形3灯式 W300	FLR40	2	6	
F-1	休憩室	埋込40形3灯式 W300	FLR40	2	6	
F-1	休憩室	埋込40形3灯式 W300	FLR40	2	6	
F-1	喫煙コーナー	埋込40形3灯式 W300	FLR40	2	6	
F-1	OA室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8	
K-7	OA室	埋込40形2灯式 W300 非	HF32	1	2	
F-1	OA室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	3	6	
L-1	階段	20形 階段通路誘導灯	FL20	2	2	
	男女トイレ、湯沸室					LED済みの為、対象外
F-1	製図室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	6	12	
J-3	EV前	埋込20形2灯式 W300 非	FL20	1	2	
J-1	階段	逆富士20形2灯式 非	FL20	1	2	
F-1	東部農業事務所	埋込40形2灯式 W300	FLR40	8	16	
F-1	東部農業事務所	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8	
F-1	東部農業事務所	埋込40形2灯式 W300	FLR40	4	8	
F-1	東部農業事務所	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2	
K-7	廊下	埋込40形2灯式 W300 非	HF32	8	16	
F-1	廊下	埋込40形3灯式 W300	FLR40	2	6	
E-2	階段	20形ブacket	FL20	1	1	

F-1	打合せ室	逆富士40形2灯式	FLR40	6	12
F-1	打合せ室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
F-1	東部農業事務所	埋込40形3灯式 W300	FLR40	9	27
F-1	東部農業事務所	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
F-1	東部農業事務所	埋込40形3灯式 W300	FLR40	16	48
F-1	東部農業事務所	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
F-1	東部農業事務所	埋込40形3灯式 W300	FLR40	16	48
F-1	東部農業事務所	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
F-1	東部農業事務所	埋込40形3灯式 W300	FLR40	16	48
F-1	東部農業事務所	埋込40形3灯式 W300	FLR40	11	33
F-1	東部農業事務所	逆富士40形3灯式	FLR40	6	18
F-1	東部農業事務所	埋込40形2灯式 W300	FLR40	6	12
F-1	東部農業事務所	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
【屋上/防災無線機械室】					
【東庁舎 1階】					
F-1	環境検査室	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	環境検査室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
E-2	環境検査室	20形フラット	FL20	1	1
F-1	環境検査室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
F-1	環境検査室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	4	8
F-1	文書庫	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
W-3	休憩室	ペンダント	FCL30/20	1	1
F-1	男子トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
A	男子トイレ	ミラー灯	FL10	1	1
W-2	浴室前室	直付シーリングφ300	FCL20	1	1
F-1	機械室	逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
A	廊下	ミラー灯	FL10	2	2
M-1	出入口	壁面スポットパラスト160W	パラスト160W	1	1
W-1	廊下	埋込シーリングφ300	FCL20	1	1
W-1	廊下	埋込シーリングφ300	FCL20	1	1
F-1	廊下	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
W-1	廊下	埋込シーリングφ300	FCL20	1	1
M-1	廊下	パラストダウライトφ200 160W	パラスト160W	1	1
W-1	廊下	埋込シーリングφ300	FCL20	1	1
M-1	廊下	パラストダウライトφ200 160W	パラスト160W	1	1
W-1	廊下	埋込シーリングφ300	FCL20	1	1
F-1	資材置き場	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
F-1	2号室	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
W-3	3号室	直付シーリング470φ	FCL40	1	1
F-1	事務所	埋込40形2灯式 W300	FLR40	10	10
F-1	事務所	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
F-1	事務所	逆富士40形2灯式	FLR40	5	10
F-1	男子トイレ	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2
A	男子トイレ	ミラー灯	FL10	1	1
F-1	環境事務所分室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
W-1	廊下	埋込シーリングφ300	FCL20	3	3
F-1	トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	女子更衣室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
F-1	トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
E-2	トイレ	20形フラット	FL20	1	1
E-1	玄関	埋込スクエア20形630φ FL20*4	FL20	2	8
W-2	玄関	直付シーリングφ300	FCL20	1	1
【東庁舎 2階】					
F-1	22会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	9	18
F-4	22会議室	埋込黒板灯40形	FLR40	1	1
A	22会議室	ミラー灯	FL10	1	1
F-1	23会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
F-1	24会議室	埋込40形3灯式 W420	FLR40	2	6
M-1	県太田支部	パラストスポット	パラスト160W	2	2
F-1	県太田支部	埋込40形3灯式 W420	FLR40	2	6
W-1	廊下	埋込シーリングφ300	FCL20	3	3
F-1	21会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
【会議室兼車庫 1階】					
【会議室兼車庫 2階】					
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
R	男トイレ	ダウンライトφ175	FHT32	1	1
F-1	女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-4	女トイレ	40形フラット	HF32	1	1
F-1	湯沸室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2
D	湯沸室	キッチン灯20形	FL20	1	1
K-7	湯沸室	埋込40形2灯式 W300 非	HF32	1	2
V-1	廊下	450φ埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3
V-1	廊下	450φ埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3
V-1	廊下	450φ埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3
K-7	廊下	埋込40形2灯式 W300 非	HF32	1	2
F-1	廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	8	16
G	202会議室	埋込110形2灯式 W300	FLR110	20	40
V-1	廊下	450φ埋込スクエア FHP32*3	FHP32	6	18
K-1	階段	逆富士40形1灯式 非	FLR40	2	2
【会議室兼車庫 3階】					
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-4	女トイレ	40形フラット	HF32	1	1
D	湯沸室	キッチン灯20形	FL20	1	1
F-1	女トイレ	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2
V-1	廊下	450φ埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3
V-1	廊下	450φ埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3
V-1	廊下	450φ埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3
K-7	廊下	埋込40形2灯式 W300 非	HF32	1	2
F-1	廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1
F-1	301会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	8	16

F-1	302会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	12	24
G	303会議室	埋込110形2灯式 W300	FLR110	12	24
J-1	階段	逆富士20形1灯式 非	FL20	1	1
K-1	階段	逆富士40形1灯式 非	FLR40	1	1
F-1	階段	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3

・中之条合同庁舎 照明器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【B1階】					
L-1	階段	階段灯20形1灯式	FL20	6	6	
E-1	倉庫	トラフ20形1灯式	FL20	2	2	
F-1	機械室	トラフ40形2灯式	FLR40	6	12	
	電気室		LED			LED済みの為、対象外
	【1階】					
F-2	休憩室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
F-2	県職労	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
F-2	埋浴室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
F-2	局長室	逆富士40形2灯式	HF32	4	8	
L-1	階段	階段灯20形2灯式	FL20	1	2	
DS		LED				LED済みの為、対象外
	軽油分析室	LED				LED済みの為、対象外
	女子トイレ	LED				LED済みの為、対象外
	男子トイレ	LED				LED済みの為、対象外
	湯沸室	LED				LED済みの為、対象外
F-2	県民室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
Q-1	多目的トイレ	ダウンライトφ150L色	FHT32	4	4	
E-2	多目的トイレ	ミラー灯	FL20	1	1	
X-2	廊下・ホール	ダウンライト□150	IL60	5	5	
F-2	風除室	下面開放40形1灯式	HF32	1	1	
L-1	階段	階段灯20形2灯式	FL20	1	2	
F-2	行政県税事務所	下面開放40形2灯式	HF32	13	26	
F-2	行政県税事務所	逆富士40形2灯式	HF32	8	16	
K-4	行政県税事務所	逆富士40形2灯式非常灯兼用	HF32	2	4	
F-2	行政県税事務所	下面開放40形2灯式	HF32	16	32	
F-2	行政県税事務所	逆富士40形1灯式	HF32	3	3	
F-2	行政県税事務所	逆富士40形2灯式	HF32	12	24	
I-2	行政県税事務所	下面開放63形2灯式	HF63	10	20	
K-4	行政県税事務所	逆富士40形2灯式非常灯兼用	HF32	1	2	
	【2階】					
L-1	階段	階段灯20形2灯式	FL20	1	2	
E-1	階段	トラフ20形1灯式	FL20	1	1	
DS		LED				LED済みの為、対象外
	更衣室	LED				LED済みの為、対象外
	女子トイレ	LED				LED済みの為、対象外
	男子トイレ	LED				LED済みの為、対象外
	湯沸室	LED				LED済みの為、対象外
F-1	更衣室	トラフ40形1灯式	FLR40	6	6	
F-2	書庫1	下面開放40形1灯式	HF32	2	2	
F-1	書庫2	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2	
L-1	階段	階段灯20形2灯式	FL20	1	2	
E-1	廊下	埋込20形2灯式	FL20	6	12	
F-2	環境森林事務所	下面開放40形2灯式	HF32	14	28	
F-2	環境森林事務所	逆富士40形2灯式	HF32	4	8	
I-2	環境森林事務所	下面開放63形2灯式	HF63	3	6	
F-2	教育事務所	下面開放40形1灯式	HF32	1	1	
F-2	教育事務所	下面開放40形2灯式	HF32	15	30	
F-2	教育事務所	逆富士40形2灯式	HF32	1	2	
	【3階】					
E-1	廊下	埋込20形2灯式	FL20	5	10	
L-1	階段	階段灯20形2灯式	FL20	1	2	
E-1	階段	トラフ20形1灯式	FL20	1	1	
E-1	階段	埋込20形2灯式	FL20	1	2	
DS		LED				LED済みの為、対象外
	更衣室	LED				LED済みの為、対象外
	女子トイレ	LED				LED済みの為、対象外
	男子トイレ	LED				LED済みの為、対象外
	湯沸室	LED				LED済みの為、対象外
F-1	更衣室	トラフ40形2灯式	FLR40	4	8	
F-1	書庫	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4	
F-2	農業事務所	下面開放40形2灯式	HF32	6	12	
F-2	農業事務所	逆富士40形2灯式	HF32	4	8	
K-4	農業事務所	逆富士40形2灯式非常灯兼用	HF32	2	4	
F-2	農業事務所	下面開放40形2灯式	HF32	24	48	
F-2	農業事務所	逆富士40形2灯式	HF32	11	22	
I-2	農業事務所	下面開放63形2灯式	HF63	1	2	
K-4	農業事務所	逆富士40形2灯式非常灯兼用	HF32	1	2	
	【会議室棟1階】					
F-2	土壤分析室横	逆富士40形2灯式	FHF32	2	4	
F-2	会議室棟入口横	逆富士40形2灯式	FHF32	8	16	
F-2	ソルテラ横	逆富士40形2灯式	FHF32	2	4	
F-2	土壌分析室	逆富士40形1灯式	FHF32	8	8	
L-2	階段	40形階段灯	FHF32	1	1	
	【会議室棟2階】					
F-2	小会議室1	埋込下面開放40形2灯式	FHF32	6	12	
K-7	小会議室1	埋込下面開放40形2灯式非常灯兼用	FHF32	2	4	
F-2	小会議室2	埋込下面開放40形2灯式	FHF32	6	12	
K-7	小会議室2	埋込下面開放40形2灯式非常灯兼用	FHF32	2	4	
F-2	男子トイレ	逆富士40形1灯式	FHF32	1	1	
E-1	男子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	1	1	
E-2	男子トイレ	ミラー灯20形	FL20	1	1	
F-2	女子トイレ	逆富士40形1灯式	FHF32	1	1	
E-1	女子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	1	1	
E-2	女子トイレ	ミラー灯20形	FL20	2	2	
F-2	小会議室3	埋込40形2灯式	FHF32	3	6	
K-7	小会議室3	埋込40形2灯式非常灯兼用	FHF32	1	2	
E-1	倉庫	逆富士20形1灯式	FL20	1	1	
L-2	階段	40形階段灯	FHF32	2	2	
F-2	廊下・渡り廊下	逆富士40形1灯式	FHF32	6	6	

	【会議室棟3階】					
F-2	大會議室	埋込40形2灯式	FHF32	8	16	
K-7	大會議室	埋込40形2灯式非常灯兼用	FHF32	4	8	
F-2	男子トイレ	逆富士40形1灯式	FHF32	1	1	
E-1	男子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	1	1	
E-2	男子トイレ	ミラー灯20形	FL20	1	1	
F-2	女子トイレ	逆富士40形1灯式	FHF32	1	1	
E-1	女子トイレ	逆富士20形1灯式	FL20	1	1	
E-2	女子トイレ	ミラー灯20形	FL20	2	2	
F-2	小会議室4	埋込40形2灯式	FHF32	3	6	
K-7	小会議室4	埋込40形2灯式非常灯兼用	FHF32	1	2	
E-1	倉庫	逆富士20形1灯式	FL20	1	1	
L-2	階段	40形階段灯	FHF32	2	2	
F-2	廊下	逆富士40形1灯式	FHF32	4	4	
F-1	21会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4	
	【会議室兼車庫 1階】					
	【会議室兼車庫 2階】					
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
R	男トイレ	ダウンライトφ175	FHT32	1	1	
F-1	女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-1	女トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-4	女トイレ	40形ブラケット	HF32	1	1	
F-1	湯沸室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
D	湯沸室	キッチン灯20形	FL20	1	1	
K-7	湯沸室	埋込40形2灯式 W300 非	HF32	1	2	
V-1	廊下	450口埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3	
V-1	廊下	450口埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3	
V-1	廊下	450口埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3	
K-7	廊下	埋込40形2灯式 W300 非	HF32	1	2	
F-1	廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-1	廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-1	会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	8	16	
G	202会議室	埋込110形2灯式 W300	FLR110	20	40	
V-1	廊下	450口埋込スクエア FHP32*3	FHP32	6	18	
K-1	階段	逆富士40形1灯式 非	FLR40	2	2	
	【会議室兼車庫 3階】					
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-1	男トイレ	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-4	女トイレ	40形ブラケット	HF32	1	1	
D	湯沸室	キッチン灯20形	FL20	1	1	
F-1	女トイレ	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
V-1	廊下	450口埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3	
V-1	廊下	450口埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3	
V-1	廊下	450口埋込スクエア FHP32*3	FHP32	1	3	
K-7	廊下	埋込40形2灯式 W300 非	HF32	1	2	
F-1	廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-1	廊下	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
F-1	301会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	8	16	
F-1	302会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	12	24	
G	303会議室	埋込110形2灯式 W300	FLR110	12	24	
J-1	階段	逆富士20形1灯式 非	FL20	1	1	
K-1	階段	逆富士40形1灯式 非	FLR40	1	1	
F-1	階段	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3	

・富岡合同庁舎 照明器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【BF-1】					
F-2	倉庫	トラフ40形1灯式	HF32	10	10	
F-2	倉庫	笠付け40形1灯式	HF32	12	12	
L-1	階段C	36形 階段通路誘導灯	FPL36	2	2	
F-2	通路	逆富士40形1灯式	HF32	2	2	
V-3	通路	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	13	26	
F-2	女子更衣室	逆富士40形1灯式	HF32	3	3	
Q-2	女子更衣室	ダウンライトφ150 18W	FDL18	2	2	
F-2	女子更衣室	トラフ40形1灯式	HF32	1	1	
X-2	シャワー室	シーリングライト E26 N	IL60W	3	3	
X-2	シャワー室	浴室ブラケット E26	IL60W	3	3	
F-2	男子更衣室	逆富士40形1灯式	HF32	9	9	
Q-2	男子更衣室	ダウンライトφ150 18W	FDL18	2	2	
F-2	男子更衣室	トラフ40形1灯式	HF32	1	1	
F-2	倉庫	逆富士40形1灯式	HF32	3	3	
V-3	階段D	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	1	2	
L-1	階段D	36形 階段通路誘導灯	FPL36	2	2	
	【BF-2】					
F-2	機械室1	笠付け40形1灯式	HF32	6	6	
F-2	機械室2	笠付け40形1灯式	HF32	6	6	
F-2	消火栓ボンブ室	笠付け40形1灯式	HF32	2	2	
F-2	消火栓ボンブ室	笠付け40形1灯式	HF32	2	2	
H-2	階段	トラフ20形1灯式 非	FL20	2	2	
F-2		笠付け40形1灯式	HF32	6	6	
	【1F-1】					
F-2	倉庫	逆富士40形1灯式	HF32	4	4	
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	2	4	
K-4		下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2	
K-4		下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2	
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	2	4	
K-4		下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2	
F-2		笠付け40形1灯式	HF32	3	3	
L-1	階段C	36形 階段通路誘導灯	FPL36	2	2	
V-3	喫煙コーナー	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	1	2	
V-3	通路	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	14	28	
F-3	保険事務所	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	45	45	
F-3	保険事務所	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	45	45	
F-3	保険事務所	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	36	36	
F-2	保険事務所	下面開放埋込40形1灯式W150	HF32	6	6	

F-2	倉庫	逆富士40形1灯式	HF32	1	1
F-2	理髪室	下面開放40形2灯式	HF32	2	4
T		ダウンライトφ150 N 150口	FDL18	8	8
Q-4	待合ホール	ダウンライトφ150 27W	FDL27	1	1
V-3	待合ホール	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	14	28
M-2	エントランスホール	スポットライトスカイピーム150W	スカイピーム150W	8	8
Q-5	ロータリー	ダウンライトφ150 27W屋外軒下天井用	FDL27	8	8
T	ロータリー	ダウンライトφ150 N 150口	FDL18	6	6
L-1	階段	36形 階段通路誘導灯	FPL36	1	1
V-3	通路	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	3	6
Q-2	多目的トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	1	1
X-3	多目的トイレ	ミラーライト E26 L	IL60W	1	1
Q-2	男トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5
F-2	男トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1
Q-2	女トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5
F-2	女トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1
F-2		笠付け40形1灯式	HF32	3	3
【1F-2】					
Q-2		ダウンライトφ150 18W	FDL18	1	1
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	6	12
K-4		下面開放40形2灯式 非	HF32	2	4
F-2	分析室	下面開放40形2灯式	HF32	2	4
K-4	分析室	下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2
F-2		笠付け40形1灯式	HF32	3	3
L-1	階段D	36形 階段通路誘導灯	FPL36	2	2
V-3	通路	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	13	26
Q-4	湯沸室	ダウンライトφ150 27W	FDL27	1	1
E-1	湯沸室	20形	FL20	1	1
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	8	8
Q-4	コーナー	ダウンライトφ150 18W	FDL18	2	2
K-4		下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	2	4
K-4		下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	2	4
F-2	書庫	下面開放40形2灯式	HF32	6	12
F-3	行政事務所	40形1灯式 パネルW220 器具調光	HF32	64	64
F-3	行政事務所	40形1灯式 パネルW220 器具調光	HF32	6	6
V-3	通路	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	28	56
L-1	階段B	36形 階段通路誘導灯	FPL36	1	1
V-3	リフレッシュコーナー	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	3	6
Q-4	トイレ前通路	ダウンライトφ150 18W	FDL18	3	3
F-2	男トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1
Q-2	男トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5
F-2	女トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1
Q-2	女トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5
F-2		笠付け40形1灯式	HF32	3	3
Q-4	通路	ダウンライトφ150 18W	FDL18	3	3
T	通路	ダウンライトφ150 N 150口	FDL18	12	12
T	通路	ダウンライトφ150 N 150口	FDL18	4	4
X-2	PS	シーリングライト E26 N	IL60W	1	1
A	湯沸室	10形1灯式	FL10	1	2
Q-2	湯沸室	ダウンライトφ150 18W	FDL18	1	1
V-3	通路	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	2	4
F-2	受付・応職員室	下面開放40形2灯式	HF32	2	4
K-4	受付・応職員室	下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2
H-2	階段	トラフ20形1灯式 非	FL20	1	1
V-2	大会議室	埋込スクエア55形3灯式 600口 FPL55*3	FPL55	12	36
F-2	大会議室	トラフ40形1灯式	HF32	24	24
Q-4	大会議室	ダウンライトφ150 18W	FDL18	4	4
F-2	電気室	笠付け40形1灯式	HF32	4	4
F-2	ボンブ室	笠付け40形2灯式	HF32	6	12
【2F-1】					
L-1	階段C	36形 階段通路誘導灯	FPL36	2	2
F-2		笠付け40形1灯式	HF32	3	3
F-2	倉庫	逆富士40形1灯式	HF32	2	2
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	7	14
K-4		下面開放40形2灯式 非	HF32	2	4
V-3	リフレッシュコーナー	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	2	4
V-3	通路	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	9	18
F-2	社会室	下面開放40形2灯式	HF32	6	12
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	4	8
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	4	8
F-2	視力・聴力検査室	下面開放40形2灯式	HF32	6	12
F-2	受付・会計	下面開放40形2灯式	HF32	2	4
K-4	受付・会計	下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2
F-2	データー管理室	下面開放埋込40形2灯式W220	HF32	2	4
F-2	事務室	下面開放40形2灯式	HF32	2	4
K-4	事務室	下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2
F-2		下面開放埋込40形2灯式W220	HF32	2	4
Q-2		ダウンライトφ150 18W	FDL18	2	2
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	10	20
K-4		下面開放40形2灯式 非	HF32	2	4
K-4		下面開放40形2灯式 非	HF32	2	4
K-4	心電図室	下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2
V-3		埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	1	2
F-2		下面開放40形2灯式	HF32	10	20
K-4		下面開放40形2灯式 非	HF32	2	4
V-3	リフレッシュコーナー	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	6	12
V-3	通路	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	3	6
Q-4	多目的トイレ	ダウンライトφ150 27W	FDL27	2	2
F-2	トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1
Q-2	トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5
Q-2	トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	3	3
Q-2	トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5
F-2		笠付け40形1灯式	HF32	3	3
【2F-2】					
F-2	倉庫	逆富士40形1灯式	HF32	4	4

F-2	下面開放40形2灯式	HF32	8	16	
K-4	下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2	
F-2	笠付け40形1灯式	HF32	3	3	
L-1 階段	36形 階段通路誘導灯	FPL36	2	2	
V-3 EV前	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	19	38	
Q-4 湯沸室	ダウンライトφ150 27W	FDL27	1	1	
B 湯沸室	15形1灯式	FL15	1	3	
F-2	下面開放40形2灯式	HF32	10	20	
F-3	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	59	59	
F-3	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	59	59	
F-3 予備室	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	17	17	
F-3 予備室	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	17	17	
L-1 階段	36形 階段通路誘導灯	FPL36	1	1	
Q-4 トイレ前通路	ダウンライトφ150 27W	FDL27	2	2	
Q-2 トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5	
F-2 トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1	
Q-2 トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5	
F-2 トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1	
F-2	笠付け40形1灯式	HF32	3	3	
【3F-1】					
F-2 喫茶コーナー	トラフ40形1灯式	HF32	2	2	
H-2 喫茶コーナー	トラフ20形1灯式 非	FL20	1	1	
V-3 喫茶コーナー	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	13	26	
F-2 休憩室	シーリングライト40形2灯式	FL40	2	4	
F-2 休憩室	シーリングライト40形2灯式	FL40	2	4	
Q-4 休憩室前通路	ダウンライトφ150 27W	FDL27	3	3	
L-1 階段	36形 階段通路誘導灯	FPL36	2	2	
B 湯沸室	15形1灯式	FL15	1	3	
F-2	笠付け40形1灯式	HF32	3	3	
F-2 倉庫	逆富士40形1灯式	HF32	4	4	
F-2	下面開放埋込40形2灯式W220	HF32	6	12	
V-3 通路	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	40	80	
F-2 倉庫	逆富士40形1灯式	HF32	2	2	
F-3 土木事務所	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	55	55	
F-3 土木事務所	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	55	55	
F-3 土木事務所	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	50	50	
F-2 倉庫	逆富士40形1灯式	HF32	1	1	
Q-2 湯沸室	ダウンライトφ150 18W	FDL18	1	1	
B 湯沸室	15形1灯式	FL15	1	3	
Q-4 トイレ前通路	ダウンライトφ150 18W	FDL18	3	3	
F-2 トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1	
Q-2 トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5	
F-2 トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1	
Q-2 トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5	
F-2	笠付け40形1灯式	HF32	3	3	
L-1 階段	36形 階段通路誘導灯	FPL36	1	1	
F-2 小会議室1	下面開放40形2灯式	HF32	8	16	
F-2 小会議室2	下面開放40形2灯式	HF32	8	16	
F-2 小会議室3	下面開放40形2灯式	HF32	8	16	
【3F-2】					
L-1 階段D	36形 階段通路誘導灯	FPL36	2	2	
V-3 通路	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	22	44	
Q-2 湯沸室	ダウンライトφ150 18W	FDL18	1	1	
B 湯沸室	15形1灯式	FL15	1	3	
F-2	笠付け40形1灯式	HF32	3	3	
F-2	下面開放40形2灯式	HF32	2	4	
K-4	下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2	
F-2	下面開放40形2灯式	HF32	2	4	
K-4	下面開放40形2灯式 非	HF32	1	2	
F-2	下面開放40形2灯式	HF32	6	12	
F-2	逆富士40形1灯式	HF32	3	3	
F-2	下面開放40形2灯式	HF32	4	8	
F-3 農業改良普及センター	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	38	38	
F-3 農業改良普及センター	40形1灯式 バネルW220 器具調光	HF32	38	38	
F-2 中会議室	下面開放埋込40形2灯式W220	HF32	10	20	
F-2 中会議室	下面開放埋込40形2灯式W220	HF32	10	20	
F-2	笠付け40形1灯式	HF32	3	3	
Q-4 トイレ前通路	ダウンライトφ150 18W	FDL18	2	2	
F-2 女子トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1	
Q-2 女子トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5	
F-2 男子トイレ	トラフ40形1灯式	HF32	1	1	
O-2 男子トイレ	ダウンライトφ150 18W	FDL18	5	5	
V-3 エレベーター前	埋込スクエア36形2灯式 275口 FML36*2	FML36	9	18	
L-1 階段	36形 階段通路誘導灯	FPL36	1	1	
【RF-1】					
L-1 階段C	36形 階段通路誘導灯	FPL36	2	2	
L-1 階段D	36形 階段通路誘導灯	FPL36	2	2	
【その他】					
F-2 車庫	トラフ40形1灯式	HF32	20	20	
E-2 車庫	20形ブラケット	FL20	3	3	
AA-3 外	ボール灯	HF250	13	13	
Y-2 外	ガーデンライト	FDL18	9	9	
Y-1 外灯	ガーデンライト	FDL18	4	4	

・消防学校 照明器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
【本館1階】						
Q-1	風除室	ダウンライトφ150 E26	IL60	8	8	
Q-1	玄関	ダウンライトφ150 E26	IL60	4	4	
X-3	廊下	角型ブラケット E26	IL60	8	8	
J-1	階段	20形逆富士1灯式 非常灯兼用	FL20	2	2	
F-1	便所	40形逆富士1灯式	FL40	2	2	
B	便所	15形ミラー灯	FL15	2	2	
F-1	倉庫	40形逆富士1灯式	FL40	4	4	
X-3	通路	角型ブラケット E26	IL60	2	2	
F-1	女子トイレ	40形逆富士2灯式	FL40	1	2	
E-2	女子トイレ	20形ミラー灯	FL20	2	2	
J-4	廊下	20形埋込1灯式 非常灯兼用 W190	FL20	2	2	

E-1	廊下	20形逆富士1灯式	FL20	1	1
F-1	廊下	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
F-2	校長室・事務室	下面開放40形2灯式	HF32	27	54
E-1	通路	20形逆富士1灯式	FL20	1	1
J-4	通路	20形埋込1灯式・非常灯兼用 W190	FL20	1	1
F-1	展示室	40形下面開放2灯式	FL40	6	12
X-3	展示室	角型プラケット E26	IL60	1	1
X-3	展示室	プラケット E26	IL60	1	1
W-3	展示室	ペンダント	FCL32/30	1	1
F-1	展示室	40形逆富士1灯式	FL40	1	1
W-3	展示室	ペンダント	FCL32/30	1	1
H-1	渡り廊下	20形逆富士1灯式 防水	FL20	7	7
X-3	渡り廊下	プラケット E26	IL60	2	2
F-2	車庫	40形笠付きトラフ2灯式	FL40	6	12
【本館2階】					
J-1	階段	20形逆富士1灯式 非常灯兼用	FL20	2	2
B	便所	15形ミラー灯	FL15	2	2
F-1	便所	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
J-4	廊下	20形埋込1灯式・非常灯兼用 W190	FL20	4	4
E-1	廊下	20形逆富士1灯式	FL20	2	2
K-4	準備室	40形下面開放2灯式 非常灯兼用	FL40	1	2
F-1	準備室	40形下面開放2灯式	FL40	2	4
K-4	図書室	40形下面開放2灯式 非常灯兼用	FL40	2	4
F-1	図書室	40形下面開放2灯式	FL40	6	12
【本館3階】					
J-1	階段	20形逆富士1灯式 非常灯兼用	FL20	1	1
F-1	階段	40形逆富士1灯式	FL40	1	1
F-1	階段	40形下面開放2灯式	FL40	2	4
F-2	階段	40形埋込2灯式 W300	FL40	15	30
Q-1	階段	ダウンライトφ150 E26	IL60	15	15
Q-6	階段	ユニバーサルダウンライト	ビーム100W E2	4	4
J-4	廊下	20形埋込1灯式・非常灯兼用 W190	FL20	3	3
F-1	廊下	40形逆富士1灯式	FL40	1	1
【北寮1F】					
I-4	機械室	笠付きトラフ40形2灯式 防水	FL40	8	16
X-5	浴室	浴室プラケットφ300	IL 100	5	5
X-5	脱衣室	浴室プラケットφ300	IL 100	2	2
B	脱衣室	15形ミラー灯	FL15	2	2
E-1	救急実技室	シーリング 20形4灯式	FL20	4	16
F-1	談話室	40形下面開放2灯式	FL40	3	6
J-4	廊下	20形埋込1灯式・非常灯兼用 W190	FL20	4	4
E-1	廊下	20形逆富士1灯式	FL20	2	2
F-1	会議室	40形逆富士2灯式	FL40	1	2
W-3	会議室	ペンダント	FCL32/30	1	1
F-1	寮直室	40形逆富士2灯式	FL40	1	2
W-3	寮直室	ペンダント	FCL32/30	1	1
X-2	ホール	200Φダウンライト	IL60	24	24
X-3	風除室	角型プラケット E26	IL60	8	8
J-1	階段	20形逆富士1灯式・非常灯兼用	FL20	2	2
X-2	食堂	ダウンライトφ200 E26	IL60	50	50
I-4	厨房	笠付きトラフ40形2灯式 防水	FL40	11	22
W-3	和室	ペンダント	FCL32/30	1	1
X-3	和室	角型プラケット E26	IL60	1	1
X-3	トイレ	プラケット E26	IL60	1	1
J-1	通路	20形逆富士1灯式・非常灯兼用	FL20	1	1
F-1	倉庫	40形逆富士1灯式	FL40	1	1
【北寮2F】					
J-4	廊下	20形埋込1灯式・非常灯兼用 W190	FL20	6	6
E-1	廊下	20形逆富士1灯式	FL20	4	4
J-1	階段	20形逆富士1灯式・非常灯兼用	FL20	2	2
【北寮3F】					
J-4	廊下	20形埋込1灯式・非常灯兼用 W190	FL20	6	6
E-1	廊下	20形逆富士1灯式	FL20	4	4
J-1	階段	20形逆富士1灯式・非常灯兼用	FL20	1	1
【南寮1F】					
E-2	風除室外	20形屋外プラケット	FL20	1	1
S	ロビー	ダウンライトφ200	HF100	5	5
Q-1	ロビー	ダウンライトφ150 横差し	FDL27	5	5
Q-1	ロビー	ダウンライトφ150	FDL27	2	2
F-1	特別会議室	40形埋込2灯式 W300	FL40	12	24
X-3	男子脱衣室・浴室	角型プラケット E26	IL60	4	4
F-1	男子脱衣室・浴室	40形逆富士2灯式	FL40	3	6
X-5	男子脱衣室・浴室	浴室プラケットφ300	IL 100	2	2
X-1	男子脱衣室・浴室	浴室プラケットφ190	IL 100	4	4
Q-1	廊下	ダウンライトφ150	FDL27	5	5
X-1	女子脱衣室・浴室	浴室プラケットφ190	IL 100	2	2
X-3	女子脱衣室・浴室	角型プラケット E26	IL60	2	2
X-5	女子脱衣室・浴室	浴室プラケットφ300	IL 100	2	2
J-1	階段	20形逆富士1灯式・非常灯兼用	FL20	2	4
F-2	洗面所	40形プラケット	FL40	3	3
F-1	洗面所	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
F-1	男子トイレ	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
E-2	女子トイレ	20形ミラー灯	FL20	1	1
F-1	女子トイレ	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
F-1	倉庫	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
F-1	機械室	40形逆富士1灯式	FL40	4	4
【南寮2F】					
V-3	談話室	埋込スクエア口275	FPL27	5	10
Q-1	談話室	ダウンライトφ150	FDL27	3	3
Q-1	廊下	ダウンライトφ150	FDL27	6	6
J-1	階段	20形逆富士1灯式・非常灯兼用	FL20	2	4
F-2	洗面所	40形プラケット	FL40	3	3
F-1	洗面所	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
F-1	トイレ	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
F-1	女子トイレ	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
F-1	倉庫	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
F-1	機械室	40形逆富士1灯式	FL40	4	4
【南寮3F】					
V-3	談話室	埋込スクエア口275	FPL27	5	10
Q-1	談話室	ダウンライトφ150	FDL27	3	3
Q-1	廊下	ダウンライトφ150	FDL27	6	6
J-1	階段	20形逆富士1灯式・非常灯兼用	FL20	2	4
F-2	洗面所	40形プラケット	FL40	3	3
F-1	洗面所	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
F-1	トイレ	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
F-1	倉庫	40形逆富士1灯式	FL40	2	2
Q-1	踏込	ダウンライトφ150 横差し	FDL27	1	1
E-1	物入	20形逆富士1灯式	FL20	1	1

F-1	救急指導室兼集会室 【南察3F】	40形逆富士2灯式	FL40	9	18	
X-3	水屋	角型ブレケット E26	IL60	2	2	
W-3	茶室	ペンドント	FCL32/30	1	1	
Q-1	廊下	ダウンライトp150	FDL27	10	10	
F-1	倉庫	40形逆富士1灯式	FL40	2	2	
J-1	階段	20形逆富士1灯式 非常灯兼用	FL20	2	4	
F-1	洗面所	40形逆富士1灯式	FL40	2	2	
F-2	洗面所	40形ブレケット	FL40	3	3	
F-1	トイレ	40形逆富士1灯式	FL40	2	2	