

【群馬県立4病院基本情報一覧表】

	施設名	需要場所	電気方式	供給電圧	計量電圧		標準周波数	受電方式
1	県立心臓血管センター	前橋市亀泉町甲3番地12	交流3相3線式	(常用電力) 6,000ボルト	(常用電力)	6,000ボルト	50ヘルツ	2回線受電方式 本線・予備電源契約
				(予備電力) 6,000ボルト	(予備電力)	6,000ボルト	50ヘルツ	
2	県立がんセンター	太田市高林西町617-1	交流3相3線式	(常用電力) 6,000ボルト	(常用電力)	6,000ボルト	50ヘルツ	2回線受電方式 本線・予備電源契約
				(予備電力) 6,000ボルト	(予備電力)	6,000ボルト	50ヘルツ	
3	県立精神医療センター	伊勢崎市国定町2丁目2374	交流3相3線式	6,600ボルト	6,400ボルト		50ヘルツ	1回線受電方式
4	県立小児医療センター	渋川市北橘町下箱田779番地	交流3相3線式	(常用電力) 6,000ボルト	(常用電力)	6,000ボルト	50ヘルツ	2回線受電方式 本線・予備電源契約
				(予備電力) 6,000ボルト	(予備電力)	6,000ボルト	50ヘルツ	

	施設名	自家発電設備の有無／定格出力・台数／用途	蓄熱式負荷設備の有無／用途	太陽光発電設備の有無	電化厨房機器の有無	その他
1	県立心臓血管センター	有／1,000KVA 1台、800KVA 1台／非常用	有／空調用	無	無	低圧発電機:240KVA 1台／非常用
2	県立がんセンター	有／2,000KVA 1台／非常用	無	無	有	-
3	県立精神医療センター	有／380KVA 1台／非常用	有／空調用	無	有	低圧発電機:80KVA 1台／非常用
4	県立小児医療センター	有／500KVA 1台、750KVA 1台／非常用	有／空調用	無	有	-

	施設名	自動検針装置の有無	電力会社の検針方法	計量器の構成
1	県立心臓血管センター	有	自動検針	電力需給用複合計器(通信機能付)
2	県立がんセンター	有	自動検針	電力需給用複合計器(通信機能付)
3	県立精神医療センター	有	自動検針	電力需給用複合計器(通信機能付)
4	県立小児医療センター	有	自動検針	電力需給用複合計器(通信機能付)

	施設名	常用電力 (契約電力)	予備電源 (契約電力)	予定使用電力量 (1箇年)
1	県立心臓血管センター	1,100kW	1,100kW	5,422,000kWh
2	県立がんセンター	1,600kW	1,600kW	7,275,000kWh
3	県立精神医療センター	700kW		3,410,000kWh
4	県立小児医療センター	1,240kW	1,240kW	5,990,000kWh