

第67回全国スポーツ推進委員研究協議会群馬大会開催に関する業務委託プロポーザル 質問及び回答

| 整理番号 | 質問分類 | 質問内容 | 回答 |
|------|--------|--|--|
| 1 | 企画提案要領 | 観光視察企画、全国会長懇親会提案、販売ブースなどがあるが、貴県として実施希望はありますか。また、ある場合の規模感はいかがでしょうか。 | 群馬県の魅力的なPRになる企画等をご提案ください。 なお、全国会長懇親会は高崎市内ホテル(仮予約済み)にて80名程度参加、販売ブースはGメッセ内コンコースに5件程度を予定しています。 |
| 2 | 仕様書 | メイン会場のステージのサイズはどれくらいか。 | ステージサイズは横29m×奥行4.8mを想定しています。正式には受託者と協議の上、決定します。 |
| 3 | 仕様書 | 分科会①のステージのサイズはどれくらいか。 | ステージサイズは横9.6m×奥行3.6mを想定しています。正式には受託者と協議の上、決定します。 |
| 4 | 仕様書 | 運営に関して記載はあるが、進行については県で対応の認識で良いか。 | 進行については群馬県スポーツ推進委員協議会が行う想定ですが、司会者の手配など本業務内で請け負える部分がある場合にはご提案ください。 |
| 5 | 仕様書 | メイン会場の受付はQRの記載があるが、分科会はQRでもなくて良いのか。 | お見込みのとおりです。 全体会においてもQRコード必須ではなく、正確かつスムーズな受付が実現できるのであれば別的手段でも構いません。 |
| 6 | 仕様書 | 大会記録に関するデータの納品方法はどのような方法か。(県ファイル共有システム、SDカード等) | 主催者が指定するインターネット上のファイル共有システムでの納品を想定します。ただ、ファイルサイズが過大である場合、DVD-R等の記録媒体での納品を依頼することがあります。 |
| 7 | 仕様書 | 仕様書4大会概要の「歓迎アトラクションはマーチングバンドの演奏」のスペースはどの位を想定しているのでしょうか。 | ステージ(横29m×奥行4.8m)の壇上とその周辺での演奏を予定しています。マーチングバンドの規模は相手方と調整します。 |
| 8 | 仕様書 | 仕様書4大会概要の全体会の会場(Gメッセ展示ホールBとC)とありますが展示ホールAも使用する事は可能でしょうか。マーチングバンドのスペース次第では3,000名を客席出来ないと考えております。 | 展示ホールAは使用できません。 |
| 9 | 仕様書 | 仕様書4大会概要の場所において全体会(Gメッセ群馬展示ホールBとC)、分科会①(Gメッセ群馬メインホール)のコンコースまで使用可能でしょうか？ | お見込みのとおりです。 |
| 10 | 仕様書 | 仕様書4大会概要の全体会の参加者数3000名は1県あたりの上限人数はありますか？ | 1県あたりの上限人数はありません。 |
| 11 | 仕様書 | 仕様書4大会概要の開催日と会場ですが、Gメッセ群馬及び群馬音楽センターの設営撤去における期間は何日～何日(何時まで)、会場を押さえておりますでしょうか。 | 会場の借用期間は仕様書記載のとおりです。 |
| 12 | 仕様書 | 仕様書4大会概要の全体会及び分科会はリハーサルを予定しておりますでしょうか？そのリハーサルを行う日時の設定はありますか？ | 全体会は前日にリハーサルを行う予定です。 分科会のリハーサルは予定していません。 |
| 13 | 仕様書 | 仕様書に記載は御座いませんが、各会場とも音響設備と照明設備は持ち込みが必要と思われませんが、こちらは業務請負金額に含まれるのでしょうか。(カメラやスクリーンは仕様書等に記載されております。) | 音響・照明設備の持ち込み費用も業務請負金額に含めてください。 |
| 14 | 仕様書 | 仕様書5-5[会場設営・運営・撤去]にて全体会の懸垂幕5枚は最初から5枚吊り上げる事で宜しいでしょうか。 ※分科会①と②の懸垂幕2枚は分科会ですので最初から2枚を吊り下げる事では納得しております。 | 全体会の懸垂幕5枚は最初から吊り下げる想定です。 |
| 15 | 仕様書 | 仕様書5-8補足事項の光熱水費は電気を含むと思いますが、光熱水費の電気を含めない事について「展示ホールの壁コンセントの使用に限る」解釈で宜しいでしょうか？ また大きいスクリーンを使用する場合、プロジェクターも大きい物が必要で機器の必要容量が単相(30A)の製品になりますので、平行口のコンセント(100V15A)は使用出来ません。その際の1次側及び2次側の電気配線の費用については群馬県の費用負担と考えて宜しいでしょうか。 | 補足事項の光熱水費に含まれる電気については、お見込みのとおりです。 電気配線の費用についてもお見込みのとおり主催者負担です。つきましては、今回の業務請負金額に含めてください。 |
| 16 | 仕様書 | 参加費用の徴収後にキャンセルになった場合は返金になりますでしょうか？ | 仕様書記載のとおり、原則返金はしません。 |
| 17 | 仕様書 | 仕様書(案)「4大会概要」の※について、マーチングバンド演奏時、ステージはどのくらいの大きさを想定しているか。 | 整理番号7に対する回答のとおりです。 |
| 18 | 仕様書 | 仕様書(案)「5委託業務内容」1.の(1)について、申込専用のHPの作成と運用の運用保守機関の3か月とは具体的にどの3か月か。 | 夏季の3か月を想定していますが、具体的には受託者と協議の上、決定します。 |

| | | | |
|----|-----|---|--|
| 19 | 仕様書 | 仕様書(案)「5委託業務内容」2.について、宿泊の設定日が令和8年11月4日(水)～11月5日(木)とあるが、4日と5日の計2泊という認識で良いのか。 | お見込みのとおりです。 |
| 20 | 仕様書 | 仕様書(案)「5委託業務内容」5.の(1)について、3000人が使用できるほどの備品(椅子など)がGメッセにあるか。 | 不足する分については主催者が別途手配します。 |
| 21 | 仕様書 | 上記同箇所、会場準備・撤去にはどのくらいの時間が確保されているか。 | 準備:各会場いずれも開催前日は作業可能です。 撤去:全体会は11月5日の17時頃から22時まで、分科会は11月6日の正午頃から17時まで作業可能です。 |
| 22 | 仕様書 | 仕様書(案)「5委託業務内容」6.について、大会記録データの提供時、文字おこしを必要とするか。 | 大会記録データの提供時に文字おこしデータは不要です。 ただ、仕様書記載のとおり、大会報告書作成時には文字おこしデータを活用してください。 |
| 23 | 仕様書 | 物販や県内の活動報告ブースが仕様書内に含まれていないが 필요한のか。 | 全体会の会場であるGメッセ内に5件程度の業者が販売できる物販ブースを設けたいと考えています。 活動報告ブースの設置予定は現時点ではありません。 |
| 24 | 仕様書 | プロジェクター使用の記載がないが必要か。 | 全体会及び分科会①はGメッセ所有のプロジェクターを主催者が借用する予定です。群馬音楽センターについては受託者がプロジェクターをご用意いただき、業務請負金額に含めてください。 |
| 25 | その他 | 現地調査の予定はあるか。 | 受託者の希望に応じて対応します。 |
| 26 | その他 | 各会場のリハーサルの有無について。 | 全体会は前日にリハーサルを行う予定です。 分科会のリハーサルは予定していません。 |
| 27 | その他 | 全体会と分科会の登壇者の見込みはいかがでしょうか。 | 全体会(基調講演・シンポジウム)及び分科会の登壇者は既に内定しています。 |
| 28 | その他 | 来場者の会場までの交通手段の見込みはいかがでしょうか。(自家用車で/県単位でバスチャーター/公共交通機関) | 自家用車600台、貸し切りバス30台、その他は公共交通機関による来場を見込んでいます。 |
| 29 | その他 | 会場に来るバスは何台想定しておりますでしょうか?また1日バスを駐車(留め置き)になる際の駐車料金は群馬県(主催者)負担で宜しいでしょうか。 | バスの来場数は30台程度を想定しています。 バスの駐車料金は有料で来場者に負担していただく予定です。 |
| 30 | その他 | 車で来られる参加者の駐車料金は無料の際は群馬県(主催者)負担でしょうか。有料でしょうか? | Gメッセ駐車場は有料です。 群馬音楽センターは周辺に無料駐車場を主催者が確保します。 |
| 31 | その他 | 宿泊の申込について、参加者へ事前に事務局から宿泊申込をするようご案内をされる予定でしょうか? | 申込専用ホームページ内で宿泊あっせんを紹介する以外に、別途案内する予定はありません。 |
| 32 | その他 | 第66回大会の宿泊実績がわかれば教えてください。 | 第66回大会の宿泊斡旋利用は1,000室程度です。 |
| 33 | その他 | 大会期間中にレイアウト転換が発生する可能性を考慮するか。 | 全体会と分科会の会場が異なるため、ステージ位置や椅子の配置変更は生じない見込みです。 |