

令和8年度の検査結果は以下のとおりです。

県央第二水道事務所のPFOS及びPFOA検査結果[ng/L]

採水日時	原水	浄水	堀越 供給地点	新里 供給地点	富田 供給地点	玉村 供給地点	境ふちな 供給地点
令和8年 5月12日	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

※表中の「<5」は5ng/L未満を表しています。