

県央第二水道事務所（浄水発生土）について、令和２年度の検査結果は以下のとおりです。

※浄水発生土の測定結果：測定単位Bq（ベクレル） / kg（キログラム）

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	131	134	137
令和３年 ３月 １５日	不検出	不検出	79
令和３年 ２月 １２日	不検出	不検出	85
令和３年 １月 １８日	不検出	不検出	69
令和３年 １月 ５日	不検出	不検出	69
令和２年 １２月 ２１日	不検出	不検出	100
令和２年 １２月 １５日	不検出	不検出	160
令和２年 １２月 １１日	不検出	不検出	76
令和２年 １１月 ３０日	不検出	不検出	110
令和２年 １１月 １６日	不検出	不検出	90
令和２年 １１月 ９日	不検出	不検出	92
令和２年 １１月 ２日	不検出	不検出	115
令和２年 １０月 ２６日	不検出	不検出	120
令和２年 １０月 １２日	不検出	6.9	87
令和２年 １０月 ５日	不検出	不検出	48
令和２年 ９月 ２３日	不検出	不検出	53
令和２年 ７月 ６日	不検出	不検出	70